

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Teltduk.

BETEGNELSE:

**SIOEN teltduk type B61XX FR/
T21XX, B71XX FR, B81XX FR/
T01XX, B82XX FR og B91XX
/T11XX**

GODKENDELSESINDEHAVER:

SIOEN Industries N.V.
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardoois
Telefon +32 51 74 09 00
Telefax +32 51 74 09 64

MÆRKNING:

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikanten af teltdukens navn (SIOEN Industries N.V.) samt teltdukens kvalitetsbetegnelse (henholdsvis B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR /T11XX) fremgår

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
– samme sagsnummer
– udstedelsesdato 2006-12-21
– udløbsdato 2010-01-01

BESKRIVELSE:

SIOEN teltduk type B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR/T11XX består af polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugene leveres i 2050 mm – 3200 mm brede baner i følgende kvaliteter:

| Betegnelse | Væv | Tykkelse mm | Vægt g/m ² | Anvendelse |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| B61 XX FR T21XX | polyester 1100 dtex | 0,5 | 1000 ± 100 | stelbåret telt |
| B71 XX FR | polyester 1100 dtex | 0,5 | 550 ± 100 | stelbåret telt |
| B81 XX FR T01XX | polyester 1100 dtex | 0,5 | 650 ± 100 | stelbåret telt |
| B82 XX FR | polyester 1100 dtex | 0,65 | 900 ± 100 | stelbåret telt |
| B91XX FR T11XX | polyester 1100 dtex | 0,65 | 725 ± 100 | stelbåret telt |

Alle fire kvaliteter opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltduk*, MK 6.00/016.

GODKENDELSE:

SIOEN teltduk type B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR /T11XX godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et-lags stelbårne telte, haller og lignende.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Ved telte og haller m.v., på mere end 50 m², skal flugtvejenes udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdukens brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.



Thomas Bruun